DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRASOV
str.Mihail Kogalniceanui, nr.11, bl.C1, etj.V-VI, tel: 0268-547972
LABORATORUL IGIENA RADIAȚIILOR IONIZANTE
Brasov, B.dul Saturn, nr.43, tel/fax:0268-330027
E-mail: radiatii.brasov@gmail.com
Autorizatie CNCAN nr.AI 1056/2021
Certificat de desemnare ca laborator notificat de incercari nr.LI 1124 /2021

APROB
Director executiv
Ing. Ancuta Ofelia Blănaru

BULETIN DE ANALIZA
Nr. 9 / 29.05.2024

Beneficiar: **SC. DOROBEIUL SRL**
Produsul analizat: **APA POTABILA PROFUNZIME, CLORINATA, ZAP CRISTIAN, RETEA INTERIOARA, STR.LUNGA, NR 96 - MONITORIZARE AUDIT**
Solicitarea încercării: prelevata- 20.05.2024
Obiectul încercării(analiza ceruta): DETERMINARE ACTIVITATE ALFA SI BETA GLOBALA
Aparat de măsură folosit: Masuratorile s-au efectuat cu sistemul de masurare a activitatilor alfa si beta globale cu fond scazut Ortec Protean MPC 900-DP
Procedura specifică de incercare
Activitate alfa global ISO 9696/2007 ; PS 09
Activitate beta global ISO 9697/2008 ; PS 05
REZULTATE:
Activitate alfa global : 0,013 ± 0.005 Bq / l
Activitate beta global: 0.073 ± 0.002 Bq/ l
Rezultatele se refera la proba adusa pentru analiza.

Valori de referinta : Activitate alfa global: 0,1 Bq / l
Activitate beta global: 1,0 Bq / l

CONCLUZII:
Proba analizata nu este radioactiva (valorile activitatilor globale sunt in conformitate cu prevederile Ord.7/2023,HG.971/2023 - completata cu Legea 311/2004;301/2015;Ord.22/2017 privind apa potabila si HG 1020 / 2005).

Coordonator LIR
Fiz.sp.Georgiana Malai

Responsabil de incercare
Chim.princ. Adriana Tanase

ADRIANA SILVIA
Medic Principal
Igiena Radiatiilor
Cod: 680077

Efectuat masuratorile:
As.pr. Silvica Manole

Nota: Sunt respectate cerintele din Regulamentul UE nr.679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.